Bijlage E: Het bepalen van de tijd tussen twee opeenvolgende instructies voor personen volgens de NEN 3140 (informatief)

Factor		Keuzemogelijkheden	Weging	IV	WV	VP	VOP
A	De ervaring van de personen	Veel	0				
		Weinig	10				
B	De aard van de werkzaamheden	Eenvoudig	0				
		Gemiddeld	5				
		Complex	10				
C	De frequentie waarmee de werkzaamheden worden uitgevoerd	Zelden	5				
		Regelmatig	0				
		Vaak	5				
D	De werkomstandigheden	Volledig spanningsloos	0				
		Regelmatig in de nabijheid van actieve delen	5				
		Af en toe onder spanning werken	10				
E	De omgeving van de werkplek	Overzichtelijk en met weinig gevaren	0				
		Onoverzichtelijk of met veel gevaren	10				
F	De mate van toezicht	Zelden	10				
		Regelmatig	5				
		Voortdurend	0				
G	De mate van verandering van de werkzaamheden	Weinig	5				
		Regelmatig	0				
H	De ervaring met betrekking tot (bijna-)ongevallen	Geen betrouwbare informatie beschikbaar	10				
		Geen sprake van ernstige (bijna-)ongevallen	0				
		Er hebben een of meer ernstige (bijna-)ongevallen plaatsgevonden	10				
Puntentotaal							

Legenda:
IV installatieverantwoordelijke
WV werkverantwoordelijke
VP vakbekwaam persoon
VOP voldoende onderricht persoon

